

Na temelju članka 9. i članka 54. Zakona o zaštiti od požara (NN 58/93, 92/10) i članka 181. Statuta OŠ Jabukovac-Zagreb, Jabukovac 30, Školski odbor na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2011. godine donio je

P R A V I L N I K O ZAŠTITI OD POŽARA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o zaštiti od požara (u daljnjem tekstu: Pravilnik) OŠ Jabukovac-Zagreb, Zagreb, Jabukovac 30 (u daljnjem tekstu: Škola) utvrđuje:

- mjere zaštite od požara kojima se otklanja ili smanjuje opasnost od nastajanja požara
- način upoznavanja radnika, prilikom stupanja na rad ili rasporeda s jednog radnog mjesta na drugo i o opasnostima od požara na tom radnom mjestu,
- radnike zadužene za održavanje u ispravnom stanju opreme i sredstva za dojavu i gašenje požara
- obvezu ravnatelja i drugih radnika za provedbu mjera zaštite od požara i odgovornosti zbog nepridržavanja propisanih i naređenih mjera zaštite od požara
- dužnosti radnika u slučaju nastanka požara.

Članak 2.

Ovim se Pravilnikom uređuje i način provođenja programa osposobljavanja radnika ustanove za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom.

Članak 3.

Zaštita od požara u Školi organizira se i provodi u svim prostorima i okolišu sukladno Zakonu, podzakonskim aktima i odredbama ovog Pravilnika.

II. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 4.

Radi otklanjanja uzroka od požara, sprečavanja njegova nastajanja i širenja, spašavanja radnika i objekata ugroženih požarom, Škola će primjenjivati osnovne mjere zaštite od požara tako da:

1. pri projektiranju i izvođenju bilo kojih radova na postojećim ili pri izgradnji novih objekata, adaptaciji, rekonstrukciji i ugradnji uređaja i opreme te održavanju objekta i opreme primjenjuje propisane tehničke normative i standarde zaštite od požara.
2. osigura opskrbljenost objekta hidrantima, vatrogasnim aparatima i drugim uređajima za gašenje požara i ostalom propisanom opremom sukladno s tehničkim normativima i standardima za zaštitu od požara.
3. električne, ventilacijske, toplinske, gromobranske, kanalizacijske i druge instalacije i uređaje u objektima izvede odnosno postavi na način da ne predstavljaju opasnost od požara,
4. redovito vrši kontrolu instalacija i uređaja iz točke 3. ovog članka,
5. prije rada s otvorenom vatrom, aparatima za zavarivanje, rezanje ili lemljenje odredi prostorije u kojima se ovi poslovi mogu obaviti i poduzme mjere zaštite od požara te osigura odgovarajuća sredstva za gašenje požara,
6. se istrošeni materijali, masti, ulja, masne krpe, plastična i druga zapaljiva ambalaža te drugi otpaci svakodnevno iznesu iz prostorija (kuhinje, kabineta, učionica i drugo) i odlože na odogovarajuće mjesto,
7. se materijali i predmeti iz točke 6. ovog članka za vrijeme rada odlažu u metalne posude s poklopcem,
8. se zapaljive tekućine ne bacaju u kanalizacijsku mrežu,
9. u prostorijama, osim za to određena mjesta, ne dozvoliti uporabu grijalica, električnih radijatora, kalorifera, električnih kuhala i drugih električnih aparata,
10. osigurati slobodan nesmetani prolaz na prilaznim putevima, ulazima, izlazima, prolazima i skloništim,
11. se sva sredstva za gašenje požara postave na pristupačna i vidljiva mjesta i da se koriste samo za potrebe gašenja požara,

12. mjesta na kojima se nalaze sredstva za gašenje požara vidno označe posebnim oznakama.

III. UPOZNAVANJE RADNIKA I UČENIKA S OPASNOSTIMA OD POŽARA U ŠKOLI

Članak 5.

Ravnatelj ili drugi ovlašteni radnik dužan je svakog radnika Škole prigodom stupanja na rad ili raspoređivanja s jednog na drugo radno mjesto u Školi upoznati s opasnostima od požara ili s mogućnostima eksplozije na konkretnom radnom mjestu.

Svi radnici ustanove moraju biti upoznati s mjestom na kojem se nalazi glavni ventil za otvaranje - zatvaranje vode u objektu, te glavna sklopka za isključivanje električne energije.

Članak 6.

Radnici Škole dužni su se uključiti u osposobljavanje prema propisima i načinu osposobljavanja za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom.

Raspored upućivanja radnika na osposobljavanje iz stavka 1. ovog članka utvrđuje ravnatelj.

Kopija uvjerenja o osposobljavanju iz stavka 1. ovog članka čuva se u dosjeu radnika.

Članak 7.

Kod provođenja obrazovnih programa radnici Škole imaju stalnu zadaću upoznavanja učenika s općim mjerama zaštite od požara u Školi.

IV. ODRŽAVANJE OPREME I SREDSTAVA ZA GAŠENJE POŽARA

Članak 8.

Stavljanje u funkciju hidranata i hidrantske mreže, isti se moraju održavati u ispravnom stanju.

U svrhu njihove uporabe u slučaju izbijanja požarta obvezno je:

1. sve hidrante obilježiti oznakama
2. podzemne hidrante osigurati propisanim poklopcem, a zidne hidrante osigurati ormarićem.

3. svaki zidni hidrant kompletirati s jednim do dva kotura vatrogasnih cijevi promjera 52 mm s mlaznicom
4. osigurati prostor oko hidranta stalno slobodan da se hidrantu može nesmetano pristupiti, a u zimsko doba stalno čistiti snijeg s poklopca hidranta.
5. da ovlaštteni radnik Škole provjeri najmanje jedanput mjesečno ispravnosti i dostupnost svih hidranata, a otklanjanje svakog kvara povjeri stručnoj osobi.
6. osigurati za sve hidrante tipku spojnicu promjera 52 mm kao i nastavak istih dimenzija
7. postaviti vidnu oznaku gdje se nalazi glavni ventil za zatvaranje - otvaranje vode u objektu.

Članak 9.

Vatrogasni aparati moraju biti postavljeni na vidljivima lako dostupnim mjestima, u blizini mogućeg izbijanja požara.

Prijenosni aparati ne smiju biti postavljeni tako da im ručka za nošenje bude u visini iznad 1.5 metara.

Vatrogasni aparati moraju se stalno održavati.

Održavanje vatrogasnih aparata obuhvaća:

- redoviti pregled
- periodični pregled
- kontrolno ispitivanje

Članak 10.

Redoviti pregled vatrogasnih aparata obavlja se najmanje jednom u tri mjeseca, a obavlja ga Škola samostalno.

Redovnim pregledom se utvrđuje:

- uočljivost i dostupnost aparata
- opće stanje aparata
- kompletnost aparata
- stanje plombe zatvarača odnosno ventila

Redovni pregled vatrogasnih aparata obavlja radnik Škole kojemu ta zadaća proizlazi iz poslova na koje je raspoređen ili radnik kojega za to zaduži ravnatelj.

Uočene nedostatke radnik iz stavka 2. ovog članka sam će otkloniti.

Ukoliko to nije moguće, otklanjanje nedostataka ustanova će povjeriti stručnoj osobi.

Članak 11.

Periodični pregled vatrogasnih aparata obavlja stručni radnik ovlaštene pravne osobe ili obrtničke radnje.

Periodični pregled vatrogasnih aparata obavlja se najmanje jednom godišnje.

Članak 12.

Nakon izvršenog pregleda iz članka 11. ovog Pravilnika svaki aparat označava se propisanom naljepnicom.

Članak 13.

Kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata Škola mora obaviti najmanje svake pete godine. Kontrolnim ispitivanjem moraju biti obuhvaćeni svi vatrogasni aparati čiji je radni pritisak manji od 25 bara i bočice s pogonskim plinom volumena od 0,5 l. Kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata starijih od 15 godina, osim aparata sa CO₂. Škola će obaviti svake dvije godine.

V. OBVEZE I ODGOVORNOSTI RADNIKA ZA PROVEDBU MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 14.

Za provedbu mjera zaštite od požara odgovoran je ravnatelj.

Ravnatelj:

- osigurava izvršavanje propisanih obveza iz područja zaštite od požara
- provodi i nadzire provođenje propisanih mjera zaštite od požara
- mora znati raspored sve opreme za zaštitu od požara
- dužan je upoznati sve radnike Škole s propisanim mjerama zaštite od požara
- dužan je organizirati spašavanje radnika i drugih osoba u Školi u slučaju izbijanja požara.

- osigurati dežurstvo do jutra, ako je požar gašen noću.
- ponovnog izbijanja požara
- na mjestu požara osigurati dežurstvo koje će trajati, zavisno od procjene mogućnosti

gasila požar:

Nakon završenog gašenja požara Škola će u dogovoru s rukovoditeljem vatrogasne postrojbe koja je

Članak 18.

koristiti svim primjerenim raspoloživim sredstvima.
Do dolaska vatrogasaca radnici Škole dužni su poduzeti sve mjere za gašenje požara i pri tome se

Članak 17.

Svaka osoba u Školi koja uoči požar dužna je o njemu izvjestiti ravnatelja i ovlaštenog radnika za zaštitu od požara, najbližu vatrogasnu jedinicu (tel.93) i ostale osobe koje se nalaze u objektu zahvaćenom požarom.
korištenje odgovarajućih sredstava, početi gasiti.

Osoba koja prva uoči požar dužna ga je odmah prema svojem znanju i mogućnostima, a uz

Članak 16.

VI. DUŽNOST RADNIKA U SLUČAJU NASTANKA POŽARA

- neposredno sudjelovati u gašenju požara, a o njegovom nastajanju izvjestiti vatrogasce na ravnatelju ili drugom radniku Škole zaduženom za zaštitu od požara
- sve možebitne kvarove na uređajima i instalacijama kojima se služe tijekom rada, prijaviti požara i spašavanje ljudi i imovine ugrožene požarom.
- svladati program osposobljavanja za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje strojevima, opremi, instalacijama i sl.
- upozoravati na opasnost od požara do kojeg bi moglo doći zbog nedostatka na objektima,
- provoditi i pridržavati se propisanih mjera zaštite od požara

U svezi s provođenjem mjera zaštite od požara radnici Škole imaju obvezu:

Članak 15.

Članak 19.

Uporabljena oprema i sredstva u gašenju požara obvezno će se odmah nakon završetka gašenja dovesti u potpuno ispravno stanje.

Članak 20.

Ravnatelj Škole dužan je osigurati provođenje istražnih radnji u svezi s nastajanjem požara.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Tumačenja i uputstva za provedbu ovoga Pravilnika daje organ upravljanja ustanovom.

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Škole.

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Škole dana 16. prosinca 2011. godine, a stupio je na snagu dana 24. prosinca 2011. godine.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zaštiti od požara od 08. svibnja 1998. godine, Klasa : 003-05/06-01/04, Urbroj: 251-119-06-01.

Klasa : 003-05/011-012/03

Urbroj: 251-120-011-01

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA



Nena Radusin

Nena Radusin, dipl.učit.

RAVNATELJ

Branimir Gajer, prof.